

Odpowiedzi na pytania dotyczące: „Wykonanie projektu i wybudowanie kotła zasilanego gazem ziemnym klasy E w elektrociepłowni przy ul. Bohaterów Czerwca 1956 roku nr 7 w Rypinie”

Pytanie 1

W formularzu ofertowym należy wypełnić tabelę z parametrami gwarantowanymi kotła.

Parametry gwarantowane kotła

Lp	parametr	Jednostka	Wielkość deklarowana	uwagi
1	Moc nominalna kotła (maksymalna moc wprowadzona w paliwie do kotła)	MW		
2	Sprawność przy mocy nominalnej	MW		Dla kotła z ECO łącznie
3	Zakres modulacji			
4	Emisja CO	mg/m ³		Przeliczone dla zawartości O ₂ równej 3%
5	Emisja NO _x	mg/m ³		Przeliczone na NO ₂ dla zawartości O ₂ równej 3%
6	Zawartość O ₂ w spalinach przy mocy minimalnej	%		Pomiar O ₂ za kotłem , przed ECO
7	Zawartość O ₂ w spalinach przy mocy nominalnej	%		Pomiar O ₂ za kotłem , przed ECO
8	Temp. spalin za ECO	°C		Przy pracy z mocą nominalną

Czy uwaga dotycząca lokalizacji pomiaru „Pomiar O₂ za kotłem , przed ECO” oznacza, że kocioł musi być wyposażony w pomiar i regulację zawartości tlenu w spalinach?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 2

W opisie kotła (ppkt 2 w pkt III SIWZ) jest zapis: zawartość O₂ na poziomie 3,0 %. Prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć ten zapis i jego doprecyzowanie. Czy zawartość tlenu w spalinach zmierzona na poziomie np. 2% jest prawidłowa (mniejsza zawartość O₂ w spalinach oznacza wyższą sprawność kotła)?

Odpowiedź: Emisje spalin kombinacji kotła z palnikiem muszą być zgodne z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie

ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania, zwanej dyrektywą MCP (Medium Combustion Plant) tj. przy pracy na gazie ziemnym E (GZ50): NO_x < 100 mg/m³.

Pytanie 3

W formularzu ofertowym jest punkt 3: „Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami SIWZ, w tym z projektem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje niezbędne do właściwego przygotowania i złożenia oferty, skalkulowania ceny oraz wykonania zamówienia”. W odpowiedzi na pytanie dotyczące wzoru umowy zadane w postępowaniu, które brzmiało „Czy Zamawiający dysponuje wzorem umowy, która ma być podpisana z wybranym wykonawcą? Prosimy o udostępnienie wzoru umowy”, Zamawiający odpowiedział: NIE. W związku z powyższym prosimy o skorygowanie treści formularza ofertowego poprzez usunięcie w punkcie 3 formularza treści „w tym z projektem umowy” i nadanie punktowi 3 formularza ofertowego brzmienia: Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje niezbędne do właściwego przygotowania i złożenia oferty, skalkulowania ceny oraz wykonania zamówienia.

Odpowiedź: Załączono poprawioną wersję formularza ofertowego.

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, że treść umowy będzie przedmiotem negocjacji Zamawiającego z Wykonawcą wybranym w postępowaniu przetargowym.

Odpowiedź: Tak, na podstawie oferty oraz zapisów SIWZ.

Pytanie 5

W formularzu ofertowym w punkcie nr 1 znajduje się oświadczenie: „Oświadczamy, że wykonamy zamówienie, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ, w terminie do dnia: **2024 roku**”.

W punkcie V SIWZ termin wykonania określono na 7 miesięcy od dnia podpisania umowy. W związku z tym, że w momencie składania oferty Wykonawcy nie znają daty podpisania umowy prosimy o zmianę treści punktu 1 w formularzu ofertowym na następującą: „Oświadczamy, że wykonamy zamówienie, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ, w terminie **7 miesięcy od dnia podpisania umowy**.”

Odpowiedź: Załączono poprawioną wersję formularza ofertowego.

Pytanie 6

Czy Zamawiający w kwestii wymogu referencji o których mowa w ust. VI pkt. 1 lit. b, dopuści udzielenie referencji Wykonawcy przez podmiot trzeci? Jeśli tak, to czy Zamawiający posiada wzór dokumentów, jakie podmiot trzeci winien przedstawić wraz z ofertą Wykonawcy tj. np. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia? Jeśli nie, to jakie dokumenty są w tej sytuacji wymagane przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Nie, dokumenty wymagane zgodne z SIWZ.

Pytanie 7

Czy Wykonawca posiada decyzję środowiskową? Proszę o jej udostępnienie.

Odpowiedź: Nie, w przedmiotowej inwestycji nie jest wymagana.

Pytanie 8

Czy po stronie Wykonawcy będzie uzyskanie nowej decyzji środowiskowej?

Odpowiedź: Nie