

Rypin, 11.06.2021 r.

Zapytanie ofertowe na :

Remont przenośników zgrzeblowych żużla w ciepłowni w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rypinie, lokalizacja 87-500 Rypin ul. Bohaterów Czerwca 1956 roku nr 7.

1. Remontowi zostaną poddane przenośnik zgrzeblowy żużla OZ.DW-57 kotła WR 10 i przenośnik zgrzeblowy żużla OZ.DW-57 kotła WR 5.
2. Zakres prac przenośnika zgrzeblowego żużla OZ.DW – 57 kotła WR 10.
 - a) Wykonawca dokona demontażu istniejącego przenośnika OZ.DW.-57 kotła WR 10.
 - b) Wykonawca dokona dostawy i montażu nowego kompletnego przenośnika pomijając napęd. (do ponownego montażu.
 - c) Wykonawca w cenie zamówienia uwzględni cenę wanny poziomej, wanny skośnej, łańcucha zgrzeblowego, dostawy, demontażu i montażu istniejącego napędu.
3. Zakres prac przenośnika zgrzeblowego żużla OZ.DW-57 kotła WR 5.
 - a) Wykonawca dokona demontażu wanny skośnej istniejącego przenośnika.
 - b) Wykonawca dokona dostawy i montażu nowej kompletnej wanny skośnej przenośnika.
 - c) Wykonawca w cenie zamówienia uwzględni cenę wanny skośnej, dostawy, demontażu i montażu.
4. Gwarancja minimum 2 lata od podpisania odbioru końcowego.
5. Wykonawca potwierdzi swoje doświadczenie w wykonywaniu tego typu prac, przedstawi minimum 3 referencje.
6. Zamawiający zastrzega unieważnienie postępowania bez podania przyczyn.

Sobota
Prezes Zarządu
Patryk Sotkowski